

Information om små avloppsanordningar

Var rädd om bakterierna om du har markbädd eller infiltration!

Reningen sker huvudsakligen med hjälp av marklevande bakterier. Det är därför viktigt att anordningen inte tillförs starka kemikalier, läkemedel eller vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen. Välj gärna miljömärkta produkter.

Kontrollera din slamavskiljare!

Slamavskiljarens funktion är att skydda markbädden/infiltrationen, så att den inte sätter igen.

- Locket ska vara helt och får max väga 15 kg. Locket får inte vara övertäckt eller nedgrävt. Se till att det ligger på ordentligt.
- Slamytan ska ligga i nivå med utloppsroret, annars har anordningen sannolikt satt igen och behöver göras om. Flytslammet får inte vara så tjockt att det växer över inloppet eller att inkommande vatten samlas ovanpå. T-roret ska vara väl synligt vid utloppet.
- Om det finns flytslam i sista kammaren kan det bero på att alltför starka kemikalier används i hushållet eller att slamavskiljaren är underdimensionerad.

Kontrollera din fördelningsbrunn!

Se till att vattnet rinner jämnt fördelat mellan utloppen, så att hela infiltrationsytan nyttjas. Justera ställbara överfall vid behov, komplettera om sådana saknas. Slamtöm även fördelningsbrunnen vid behov. Vattennivån ska ligga i nivå med utloppen, annars har anordningen sannolikt satt igen.

Kontrollera luftningsrören!

Luftningsrören ser till att bakterierna får tillräckligt med syre för att rena vattnet. Det ska finnas skydd mot nedfallande löv och skräp. Det är bra om rören sticker upp en halvmeter över markytan, så att det blir en skorstenseffekt. Om du ser en vattenspegel när du tittar ner i rören eller om en mätsticka som du sticker ner blir fuktig, finns det stående vatten i spridningsrören och anordningen har sannolikt satt igen.

Mer att tänka på

- Om området för infiltrationen/markbädden är jordbruksmark bör markbearbetning undvikas. Belasta inte heller området för övriga delar av anordningen med fordon.
- Se till att hålla området fritt från träd och buskar, vars rötter kan skada anordningen.
- Dag- och dräneringsvatten får inte vara påkopplat. Om du har filter för att rena ditt dricksvatten ska backspolningen inte heller kopplas på. Det är lämpligt att ordna separat avlopp för pooler och exempelvis större jacuzzi.
- Förändrad vegetation kan tyda på att reningen inte fungerar och anordningen behöver göra som. Har du markbädd kan du ta ett prov på utgående vatten för analys.
- Om det luktar skarpt från anordningen kan luftningen eller andra delar behöva förbättras eller bytas ut.
- Slutna tankar ska ha larm.
- Det bör finnas drift- och skötselinstruktion.

Tillstånd/anmälan

Kom ihåg att du måste anmäla i förväg eller söka tillstånd hos Tillsynsnämnden om du ska göra om anordningen, annars påförs miljö sanktionsavgift om 3 000 - 5 000 kr.

Det kan finnas särskilda villkor för din anordning. Tillsynsnämnden har också möjlighet att vid behov ställa ytterligare krav på anordningen.